

## 令和2年度安全協定に基づく異常事象報告一覧

件 番	発 電 所 名	発 生 日	事象発生時	事 象 概 要	影 響 等	国への報告区分
		終 結 日	運 転 状 況			評 価 尺 度
1	美浜発電所 3号機	R2. 8. 12	定期検査中	海水ポンプ室における協力会社作業員の 負傷	—	—
		R2. 8. 17				—
2	大飯発電所 3号機	R2. 8. 31	定期検査中	タービン建屋における協力会社作 業員の負傷	—	—
		R2. 9. 3				—
3	大飯発電所 3号機	R2. 10. 19	定期検査中	加圧器スプレイ配管溶接部におけ る有意な信号指示	—	—
		R3. 7. 5				—
4	高浜発電所 4号機	R2. 11. 20	定期検査中	蒸気発生器伝熱管の損傷	—	法律
		R3. 4. 15				0