

令和5年度 安全協定に基づく異常事象報告一覧

| 件番 | 発電所名  | 発生日        | 事象発生時 | 事象概要                          | 影響等  | 国への報告区分 |
|----|-------|------------|-------|-------------------------------|------|---------|
|    |       | 終結日        | 運転状況  |                               |      | 評価尺度    |
| 1  | 高浜3号機 | R5. 10. 17 | 定期検査中 | 蒸気発生器伝熱管の損傷                   | —    | 法律      |
|    |       | R5. 12. 25 |       |                               |      | 0       |
| 2  | 高浜1号機 | R6. 1. 22  | 運 転 中 | B給水ブースタポンプ入口配管からの蒸気漏れ等に伴う出力抑制 | 出力抑制 | 法律      |
|    |       | R6. 2. 8   |       |                               |      | 0       |
| 3  | 高浜4号機 | R6. 1. 22  | 定期検査中 | 蒸気発生器伝熱管の損傷                   | —    | 法律      |
|    |       | R6. 4. 26  |       |                               |      | 0       |
| 4  | 敦賀2号機 | R6. 2. 26  | 定期検査中 | A-ディーゼル発電機の運転上の制限の逸脱          | —    | —       |
|    |       | R6. 2. 29  |       |                               |      | —       |
| 5  | 大飯3号機 | R6. 3. 1   | 定期検査中 | 原子炉格納容器内での協力会社作業員の負傷          | —    | —       |
|    |       | R6. 3. 4   |       |                               |      | —       |